

月检



深圳市南山区疾病预防控制中心 检验报告



第 1 页 共 1 页

编号: 2018WT0362

CX27A1

样品类型 直饮水

委托单位 深圳外国语学校国际部

地址 南山区白石三道29号

收样单位 深圳市南山区疾病预防控制中心

收样日期 2018年04月24日

样品份数 2份

检验类别 客户委托

检验起始日期 2018年04月24日

检验完成日期 2018年05月08日

◆检验项目及检验方法

检验项目 检验方法

菌落总数 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2006 (1)

总大肠菌群 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2006 (2.1)

耐热大肠菌群 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2006 (3.1)

◆样品信息

样品来源 客户送样

样品编号	样品名称	采样地点	生产日期/批号	性状	包装规格	商标	数量
18WH00922	管道直饮水	机房	/	散装, 液体	塑料瓶 500mL/瓶	/	1
18WH00923	管道直饮水	办公区	/	散装, 液体	塑料瓶 500mL/瓶	/	1

◆检验结果

样品编号	样品名称	检验项目(单位)	检验结果
18WH00922	管道直饮水	结果(CFU/mL)	2
		定量结果(MPN/100mL)	未检出
		结果(MPN/100mL)	未检出
18WH00923	管道直饮水	结果(CFU/mL)	未检出
		定量结果(MPN/100mL)	未检出
		结果(MPN/100mL)	未检出

以下空白

编制人: 江瑞珊

复核人: 陈辉

签发人: 余燕华

职务: 微生物检验科主任



签发日期: 2018年05月08日