SWIS SWIMMING POOL MONTHLY INSPECTION RECORD

游泳池水质检测记录表

For the month of 月份：2018 Y 年 4 M 月

Inspection Institution 检验机构：Shenzhen Keruide Disinfectants Science & Technology Development Co., Ltd 深圳市科瑞德消毒用品科技开发有限公司

Name of Disinfectant 消毒药名称：Fu Xiao Jing Disinfection Tablet (active chlorine≥55%) 复效净泳池消毒片（有效氯含量≥55%）

Circular Water Purifier 是否循环净水：Yes 是

Mode of Administration 投药方式：Automatic 机器自动投放

Location 地点	Item 检测项目	Standard Values 标准值	Week 1 第一周			Week 2 第二周			Week 3 第三周			Week 4 第四周		
			Tue 周二	Thu 周四	Sat 周六	Tue 周二	Thu 周四	Sat 周六	Tue 周二	Thu 周四	Sat 周六	Tue 周二	Thu 周四	Sat 周六
Swimming Pool 主泳池	Water Temperature (℃) 水温	22-26	29.5	29	30	31	30	30.5	30	31	31	30	30	31
	PH Value PH 值	6.8-8.5	7.45	7.46	7.48	7.45	7.43	7.42	7.38	7.35	7.37	7.35	7.32	7.40
	Urea (mg/L) 尿素	≤3.5	2.05	1.85	1.82	1.88	1.89	1.92	1.90	1.93	1.95	1.98	1.99	2.03
	Free Chlorine Residual (ml/L) 游离性余氯	0.3-0.5	0.48	0.47	0.49	0.47	0.48	0.48	0.46	0.45	0.38	0.46	0.48	0.48
Children's Pool 儿童池	Water Temperature (℃) 水温	22-26	29	29	29.5	30	29.5	30	30	30.5	31	30	30	30.5
	PH Value PH 值	6.8-8.5	7.43	7.47	7.45	7.46	7.42	7.45	7.39	7.36	7.37	7.34	7.31	7.46
	Urea (mg/L) 尿素	≤3.5	2.03	1.79	1.75	1.78	1.81	1.83	1.80	1.83	1.85	1.88	1.92	2.02
	Free Chlorine Residual (ml/L) 游离性余氯	0.3-0.5	0.47	0.48	0.46	0.48	0.47	0.48	0.47	0.46	0.39	0.47	0.46	0.47
Signature 检测人员签名		\	何仪文	何仪文	何仪文	何仪文	何仪文	何仪文	何仪文	何仪文	何仪文	何仪文	何仪文	何仪文