SWIS SWIMMING POOL MONTHLY INSPECTION RECORD

游泳池水质检测记录表

For the month of 月份：2018 Y 年 11 M 月

Inspection Institution 检验机构：Shenzhen Keruide Disinfectants Science & Technology Development Co., Ltd 深圳市科瑞德消毒用品科技开发有限公司

Name of Disinfectant 消毒药名称：Fu Xiao Jing Disinfection Tablet (active chlorine≥55%) 复效净泳池消毒片（有效氯含量≥55%）

Circular Water Purifier 是否循环净水：Yes 是

Mode of Administration 投药方式：Automatic 机器自动投放

Location 地点	Item 检测项目	Standard Values 标准值	Week 1 第一周			Week 2 第二周			Week 3 第三周			Week 4 第四周			第四周	
			Tue 周二	Thu 周四	Sat 周六	Tue 周二	Thu 周四	Sat 周六	Tue 周二	Thu 周四	Sat 周六	Tue 周二	Thu 周四	Sat 周六	周二	周四
Swimming Pool 主泳池	Water Temperature (℃)水温	22-26		29.5	30	29.5	30	29	29.5	29	29	29	29	29	29.5	29.5
	PH Value PH 值	6.8-8.5		7.82	7.87	7.81	7.82	7.86	7.79	7.82	7.74	7.85	7.87	7.88	7.86	7.85
	Urea (mg/L) 尿素	≤3.5		0.55	0.56	0.57	0.58	0.58	0.59	0.60	0.61	0.61	0.61	0.62	0.63	0.64
	Free Chlorine Residual (ml/L) 游离性余氯	0.3-0.5		0.40	0.45	0.48	0.49	0.48	0.45	0.46	0.42	0.47	0.47	0.48	0.46	0.47
Children's Pool 儿童池	Water Temperature (℃)水温	22-26		29.5	30	29.5	29.5	29	29.5	29	29	29	29	29	29	29.5
	PH Value PH 值	6.8-8.5		7.80	7.88	7.82	7.83	7.85	7.82	7.81	7.72	7.83	7.86	7.87	7.89	7.84
	Urea (mg/L) 尿素	≤3.5		0.56	0.57	0.58	0.59	0.59	0.6	0.6	0.63	0.63	0.62	0.64	0.64	0.64
	Free Chlorine Residual (ml/L) 游离性余氯	0.3-0.5		0.43	0.46	0.47	0.46	0.47	0.46	0.45	0.44	0.46	0.45	0.46	0.47	0.48
Signature 检测人员签名		\														